



PERSPEKTIVA A




PERSPEKTIVA B



PERSPEKTIVA C



PERSPEKTIVA D



POZNÁMKY:

- 1.: Projektová dokumentace neřeší hygienickou ochranu pitné vody ve vodojemu!!! Projekt uvažuje těsnost vodojemu (dle informací zadavatele), která nebude pracemi na vnější straně stavby ohrožena.**
- 2.: Při provádění sanace vnější části vodojemu nesmí dojít k narušení stávajících železobetonových konstrukcí stěn a stropu. Popsané kotvení je před realizací nutné odsouhlasit zadavatelem.**
- 3.: V případě provádění zemních prací nesmí být v těsné blízkosti vodojemu prováděny hutnicí práce.**
- 4.: Presentované rozměry mají pouze orientační charakter. Výškové zaměření objektu včetně přilehlého terénu má pouze orientační charakter.
- 5.: S ohledem na charakter prováděných prací nebyl proveden stavebně technický průzkum stavby, inženýrsko-geologický průzkum ani hydrogeologický průzkum. Informace o stávajících skladbách konstrukcí a konstrukčním řešení stavby byly zadány zadavatelem akce a dále na základě vizuální prohlídky konstrukce.

INDEX:	DATUM:	ZMĚNA:
--------	--------	--------

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ, ±0,000 = + 370,000 m n.m.

PI24009 Vnější sanace regulačního vodojemu 2

INVESTOR: VODA Želivka, a.s. K Horkám 16/23, Hostivař, 10200 Praha 10	Vyřizuje.: Adam Benáček (investiční technik) benacek@vodazelivka.cz, +420 720 824 463
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Josef Švanda Dolní Město 303, 582 33 Dolní Město ČKAIT: 0700103 Tel.: +420 774 553 224 E-mail.: svandadm@email.cz	HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Ladislav Vejsada Děkančice 15, 396 01 Humpolec IČ: 03482146 Tel.: +420 734 651 748 E-mail.: ladislav.vej@seznam.cz
RAZÍTKO / PODPIS:	ČÍSLO PARÉ: POZEMEK STAVBY: st. 323, 951/2 kat. ú. Hulice [649287]
	STUPEŇ: DPS
	STAVEBNÍ OBJEKT: SO.01 - REGULAČNÍ VODOJEM 2
	ČÁST: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
	PROJEKTANT / VYPRACOVAL: Ing. arch. Ladislav Vejsada

NÁZEV VÝKRESU:

3D PERSPEKTIVA

MĚŘÍTKO:	DATUM:	FORMÁT:	ČÍSLO VÝKRESU:
	05.06.2024	2 x A4	D.1.1.B.09